

측정결과 공고

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2024. 2. 15.>

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상호(사업장 명칭)	진흥기업 (주)	성명(대표자)	김 태 군						
	소재지	인천광역시 연수구 컨벤시아대로 69 (송도밀레니엄 807호) (전화번호: 032-432-0658)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			59A m'	59B m'	75 m'	84 m'	m'	m'		
	705 세대	281 세대	203 세대	169 세대	52 세대	세대	세대			
	사업계획 승인일		2018.10.01							
측정자	상호	(주)대한생활환경시험원	등록번호	제부측-실-3호						
	소재지	부산광역시 동래구 아시아드대로 255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)								

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	5월 11일 13 : 3 (1hr)	201 동 301 호	남동향	68.8	0.8	849.9	71.4	114.3	6.9	밀폐 : 125.8 환기 : 20.2 (0)
	입주예정자 입회 여부									
2지점	5월 11일 13 : 8 (1hr)	201 동 1502 호	남동향	93.5	0.3	961.5	27.8	26.6	34.4	밀폐 : 117.9 환기 : 20.4 (0)
	입주예정자 입회 여부									
3지점	5월 11일 13 : 16 (1hr)	202 동 2703 호	남동향	69.0	0.8	833.6	16.6	14.4	23.9	밀폐 : 135.0 환기 : 19.9 (0)
	입주예정자 입회 여부									
4지점	5월 11일 14 : 10 (1hr)	202 동 204 호	남동향	79.3	1.4	945.3	24.0	12.2	11.3	밀폐 : 123.9 환기 : 16.6 (0)
	입주예정자 입회 여부									
5지점	5월 11일 14 : 14 (1hr)	203 동 1501 호	남동향	122.1	0.2	687.9	15.5	22.4	14.0	밀폐 : 139.8 환기 : 14.6 (0)
	입주예정자 입회 여부									
6지점	3월 27일 14 : 20 (1hr)	203 동 2802 호	남동향	136.5	2.3	955.6	39.4	32.6	12.3	밀폐 : 135.5 환기 : 15.8 (0)
	입주예정자 입회 여부									
7지점	5월 11일 15 : 15 (1hr)	204 동 203 호	남동향	84.5	0.8	669.2	13.7	8.8	8.8	밀폐 : 128.9 환기 : 15.3 (0)
	입주예정자 입회 여부									
8지점	5월 11일 15 : 19 (1hr)	204 동 1304 호	남동향	122.8	0.1	632.4	27.6	25.8	16.3	밀폐 : 97.7 환기 : 14.2 (0)
	입주예정자 입회 여부									
9지점	5월 11일 15 : 25 (1hr)	205 동 2405 호	남서향	65.4	1.5	793.8	134.3	35.6	26.8	밀폐 : 119.0 환기 : 13.3 (0)
	입주예정자 입회 여부									
평균				93.5	0.9	814.4	41.1	32.5	17.2	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 5월 일

제출자 진흥기업 (주) (서명 또는 인)

경기도 안성시장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------